

Suwałki, 2018-05-25

Znak sprawy: IZP.271.4.2018

**Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do SIWZ
w przetargu nieograniczonym pn.**

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turówka Stara oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnakowizna na terenie Gminy Suwałki”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pisemne zapytanie Wykonawcy z dnia 24 maja 2018 roku:

Pytanie nr 1:

Dla części I w/w/ zadania tj. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Trzciane, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą horyzontalnych przewiertów sterowanych w odniesieniu do terenów rolnych. Pytam zatem czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie całości prac dla części I w/w zadania metodą horyzontalnych przewiertów sterowanych, a w przypadku zgody prosimy o informację o rodzaju rur jakie należy zastosować dla całości inwestycji w przypadku prowadzenia prac bezwykopowo?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia metodą przewiertów sterowanych zgodnie z dokumentacją przetargową z zastosowaniem rury PE 100RC Ø110x6,6 SDR17.

W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Tadeusz Cholko

Wójt Gminy Suwałki