



UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg

Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: GMINA SUWAŁKI		
Adres pocztowy: UL. ŚWIERKOWA 45		
Miejscowość: SUWAŁKI	Kod pocztowy: 16-400	Kraj: POLSKA
Punkt kontaktowy: GMINA SUWAŁKI UL. ŚWIERKOWA 45, 16-400 SUWAŁKI	Tel.: +48 875659300	
Osoba do kontaktów: EWELINA WIŚNIEWSKA	Faks: +48 875659300	
E-mail: sekretariat@gmina-suwalki.pl		
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://bip.ug-suwalki.wrotapodlasia.pl/		
Adres profilu nabywcy (URL): —		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)	<input checked="" type="checkbox"/>
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – zamówienia sektorowe)	<input type="checkbox"/>

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

„ Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Suncatki 3”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zamówienie obejmuje zakup i montaż 29 zestawów fotowoltaicznych na terenie Gminy Suncatki w ramach projektu pn. „ Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Suncatki”

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	09.33.12.00-0	□□□□-□ □□□□-□
Dodatkowe przedmioty	45.30.00.00-0	□□□□-□ □□□□-□
	45.32.00.00-6	□□□□-□ □□□□-□
	45.31.00.00-3	□□□□-□ □□□□-□
	44.11.24.10-5	□□□□-□ □□□□-□

45.26.12.15-4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta	<input checked="" type="checkbox"/>
Ograniczona	<input type="checkbox"/>
Ograniczona przyspieszona	<input type="checkbox"/>
Negocjacyjna	<input type="checkbox"/>
Negocjacyjna przyspieszona	<input type="checkbox"/>
Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/>

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

12P.271.2.2018

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane)

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP TED eNotices
OJS eSender

Login:

50000efar7a70gm7ba730waki.pl

nazwa użytkownika: nsuwalgm

Dane referencyjne ogłoszenia: - (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 000-352779 z dnia 00/08/2018 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/08/2018 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki

VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) *(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)*

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:	Powinno być:
IV 3.4)	20/09/2018 (dd/mm/rrrr) 10:00 (godzina)	05/10/2018 (dd/mm/rrrr) 10:00 (godzina)
IV 3.8)	20/09/2018 (dd/mm/rrrr) 10:15 (godzina)	05/10/2018 (dd/mm/rrrr) 10:15 (godzina)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)		
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (jeżeli dotyczy):		
Oficjalna nazwa:		
Adres pocztowy:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj:
Punkt kontaktowy:	Tel.:	
Osoba do kontaktów:	Faks:	
E-mail:		
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)		
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):		http://bip.ug.suwalki.nvotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy (URL):		

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)	
Miejsce, w którym należy dodać tekst:	Tekst do dodania:
11 A.5)	3.22. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o sprawności powyżej 19% i technologii monokrystalicznej z przednią metalizacją.
11 A.5)	3.23. Jeżeli moduł Qcells Q-peak 65 320 DUO posiada parametry nie gorsze niż te opisane w SIWZ to może być zastosowany w niniejszym postępowaniu.
11 A.5)	3.24. Licznik może być nbudowany w falerniku.
11 A.5)	3.25. Licznik ma liczyć energię wyprodukowaną, jednak nie ograniczamy możliwości zamierzania licznika energii. (zawieszanie licznika)
11 A.5)	3.26. Nie ma potrzeby stosowania blokadę upływu energii do sieci.
VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)	

----- (Wykorzystać sekcję VI formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 19/09/2018 (dd/mm/rrrr)
--

