

Suwałki 23.12.2020r.

Dotyczy: Warunków technicznych budowy oświetlenia.

1. Budowę oświetlenia wykonać jako linię podziemną kablem typu YAKXS o przekroju minimum 25mm².
2. Oświetlenie uliczne ze słupów stalowych ocynkowanych lub aluminiowych z wysięgnikiem, o wysokości min. 7 m z oprawą typu LED.
3. Słupy montowane na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
4. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać w rurze osłonowej.
5. Na skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami, kable oświetleniowe należy ułożyć w rurach osłonowych.
6. Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej szafy SO zasilanej z ZKP - wg wydanych warunków przyłączeniowych RE Suwałki (o warunki występuje projektant).

Z up. WOJTA
Krzysztof Andrzej Gwaj
ZASTĘPCA WOJTA